



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

123056, Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 1. Телефон: (499) 254-10-55, Факс: (499) 254-09-77  
E-mail: mos@gosnadzor.ru, http://www.mos.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № П-РП-200-190-о**

Законному представителю  
Московской центральной художественной  
школы при РАХ

ул. Крымский вал, д. 8, корп. 2,  
г. Москва, 119049

« 14 » февраля 2020 г.

Государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Пырклов Д.А.

*(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)*

на основании Акта проверки от «14» февраля 2020 г. № А-РП-200-190-о в отношении Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств» (Московская центральная художественная школа при РАХ), юридический и фактический адрес: 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 8, корп. 2, ИНН 7706039926

*(для индивидуального предпринимателя - ФИО; для юридического лица - полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН)*

в присутствии Каюмовой Ирины Георгиевны – представителя по доверенности б/н, от 11.02.2020 г.

*(ФИО, должность законного / уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)*

**ПРЕДПИСЫВАЮ**

**принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:**

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требование которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1	2	3	4
1.	Не обеспечено проведение проверки знаний у ответственного за электрохозяйство и его заместителя в комиссии Ростехнадзора с присвоением группы по электробезопасности IV	ПТЭЭП п.п. 1.2.7, 1.4.28	до 30.06.2020 г.

2.	Не проводится техническое освидетельствование электрооборудования здания школы, не составлены долгосрочные планы технического перевооружения и реконструкции электроустановки	ПТЭЭП п.1.6.4, 1.6.7	до 30.06.2020 г.
3.	Не составлена однолинейная схема электроснабжения, исполнительные схемы электроснабжения распределительных этажных электрощитов, в помещении электрощитовой не вывешена схема электроснабжения, не нанесены на генеральный план трассы прокладки распределительных кабельных линий по территории учреждения	ПТЭЭП п.п. 1.2.2, 1.5.18, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.6	до 30.06.2020 г.
4.	Не обеспечено наличие заполненного паспорта заземляющего устройства	ПТЭЭП п. 2.7.9	до 30.06.2020 г.
5.	Не назначены организационно-распорядительным документом работники, имеющие право: выдачи нарядов и распоряжений на производство работ в ЭУ, назначаться ответственными руководителями, допускающими, производителями работ и наблюдающими, единоличного осмотра электроустановок, оперативных переговоров и переключений	ПТЭЭП п.1.5.27 ПОТЭЭ п.3.1, 3.4, 5.12	до 30.06.2020 г.
6.	Не на всех распределительных кабелях в электрощитовой, технических нишах вывешены маркировочные бирки	ПТЭЭП п. 2.4.5	до 30.06.2020 г.
7.	Не выполнена четкая маркировка автоматических выключателей во ВРУ, этажных распределительных щитах, с указанием присоединенных электроприемников	ПТЭЭП п. 2.12.5	до 30.06.2020 г.
8.	Не выполнена маркировка светильников аварийного освещения, в помещении электрощитовой не выполнено аварийное освещение	ПТЭЭП п.п. 1.7.2, 2.12.3	до 30.06.2020 г.
9.	Не установлены снятые с неизолированных фазных шин защитные ограждения во ВРУ и РЩ пищеблока	ПТЭЭП п. 1.7.2 ПУЭ п. 1.7.49	до 30.06.2020 г.
10.	Не исключена совместная прокладка в одном канале коробов электропроводки и проводов слаботочных сетей, в технических нишах на этажах	ПТЭЭП п. 1.7.2 ПУЭ п. 2.1.16	до 30.06.2020 г.

Настоящее предписание выдано для принятия надлежащих мер по устранению выявленных нарушений.

Невыполнение предписания в установленный срок, является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен \_\_\_\_\_ Гуманкова В.В.  
(подпись законного/уполномоченного представителя юридического лица/индивидуального предпринимателя)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи \_\_\_\_\_

Лицо, вынесшее предписание:  
государственный инспектор  
(должность лица, вынесшего предписание, инициалы)

МГУ Ростехнадзора  
Государственный инспектор отдела  
по надзору за электроустановками  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Пырков Д.А.  
(ФИО)

Экземпляр предписания на 1-м листе для исполнения получил «14» февраля 2020 г.

Исполняющая обязанности директора Гуманкова Вера Вульфовна  
(должность лица, получившего предписание; ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя) \_\_\_\_\_ (подпись)